



# TYPGODKÄNNANDE 1562 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Luftbehandlingsinstallationer BBR 5, 6

**Innehavare: Göteborgs Ventilationstillverkning AB**

Grimboåsen 8, 417 49 Göteborg

Tel: +46 (0)31-554 144

Webb: <https://www.gvtvent.se/>

## Produktnamn: Rektangulärt kanalsystem

Rektangulära ventilationskanaler och kanaldetaljer tillverkade i varmförzinkad stålplåt med plåttjocklek av 0,8 mm. Kanalsidorna är godkända i storlekar upp till 2000 mm. Skarvning och tätning av kanalsystem utförs invändigt med fogmassa Falskitt A95. Stagning görs i övergång mellan kanalsidor 1500 och 2000 mm samt invändiga staghörn för kanalmått 2000 x 2000 mm. Upphängning får inte överstiga 2000 mm, avståndet mellan skarv och upphängningspunkt inte överskrider 500 mm samt att alla kanalerna är avlastade på minst ett ställe.

## Avsedd användning

Ventilationskanaler för distribution av luft i byggnader.

## Godkännande

Produkt, utförd och installerad enligt tillhörande handlingar, godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Luftbehandlingsinstallationer, allmänt*	5:526
Installationer	6:254
Täthet**	6:255

\* Material för ventilationskanaler bör vara av minst brandklass A2-s1, d0 och för systemdelarna accepteras lägre brandteknisk klass

\*\* Ventilationssystem uppfyller täthetsklass D vid tryckklass 2 enligt EN 1507:2006 (max. +1000 Pa övertryck och -750 Pa undertryck).

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-03-11
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-03-11
Bilaga 3: Kontroll	2019-03-11
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-03-11

**Kiwa Sverige AB**  
Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)




Beslutsdatum: 2019-03-11

Diarienummer: 118/19

Giltigt till: 2024-03-10

**Kiwa Sverige AB**

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

  
Deo Yamabo  
Handläggare