



TYPGODKÄNNANDE 1562 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Göteborgs Ventilationstillverkning AB

Grimboåsen 8, 417 05 Göteborg

Tel: +46 (0)31 554 144

E-post: info@gvtvent.se

Hemsida: www.gvtvent.se

Rektangulära ventilationskanaler och kanaldetaljer

Produktbeskrivning

Rektangulära ventilationskanaler och kanaldetaljer tillverkade i varmförzinkad stålplåt med plåttjocklek 0,8 mm. Skarvning av kanaldelarna sker med gummipackning och skarvlist. Alla skarvar och insidan på kanalsystem är kittade med tätningsmedel falskitt A95.

Stagning görs utvändigt med hattprofiler i övergång mellan kanaler när största sidan har dimensionen ≥ 1500 mm och stagning med invändiga staghörn för kanalmått 2000x2000 mm.

Ventilationskanaler godkänns för dimensioner mellan 200x200 mm och 2000x2000 mm.

Upphållningsavståndet för kanaler och detaljer får inte överstiga 2 meter oavsett dimension. Det får inte vara mer än en skarv mellan två upphängningar. Maximala avståndet från skarv till upphängning ska vara 500 mm.

Avsedd användning

Ventilationskanaler för distribution av luft i byggnader.

Omfattning

GVT rektangulära kanalsystem

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. säkerhet i händelse av brand och 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Luftbehandlingsinstallationer, allmänt*	5:526
Ventilation	6:25
Installationer	6:254
Täthet**	6:255

* Material för ventilationskanaler bör vara av brandklass A2-s1, d0. Packningar har inget krav.

** Kanalsystem uppfyller täthetsklass D vid tryckklass 2 (1000 Pa övertryck och -750 Pa undertryck).

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typpgodkännande:

Kontrollorgan:

GVT AB

Produktnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Täthetsklass D



Kiwa Certification AB

1913

TG 1562

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Göteborgs Ventilationstillverkning AB, 417 05 Göteborg, Sverige.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **279/19 signerat 2019-03-12**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Montageanvisning för GVT rektangulära kanalsystem, daterad 2024-06-07 av Kiwa Certification AB.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport 9P01695 av RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kontrollrapport 20231219 - GVT AB av Kiwa Certification AB.

Bedömningsrapport 118/2024, daterad 2024-06-10 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer

- Kanalsystemet är provat enligt SS-EN 1507:2006 Luftbehandling – Ventilationskanaler och kanaldetaljer av plåt, med rektangulärt tvärsnitt – Krav på provning av hållfasthet och läckage.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-06-11


Diarienummer: 118/2024

Giltigt till: 2029-06-10

Tidigare diarienummer: 118/2019



Magnus Jerlmark



Deo Yamabo